LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6: 00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

18 de Febrero de 2004

NOMBRE: JANE FRANG — FLAMINGO

MUESTRA: AGUA
ANALISIS: ANALISIS BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: 10 / 100 ml

N.M.P COLIFORMES TOTALES : MENOS DE 10 / 100 ml

AGUA NO PRESENTA COLIFORMES FECALES
AGUA DE BUENA CALIDAD

ANALISIS EFECTUADO 4/02/04

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch
60 m. Oeste de la entrada a Emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia, Guanacaste
Teléfono: 666 1360
Fax: 666 1665

5

Horario:

27 de Abril de 2005

MUESTRA: AGUA
FECHA DE MUESTREO: 22-Abr-05
LUGAR DE MUESTREO: SUDAR
ANALISIS REALIZADO: BACTERIOLOGICO

SYSTEM INSTALLED SEPT, 2000

RESULTADOS

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: 2 UFC/ml

ESPECIFICACIONES

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: menos de 500 UFC/ml

NOTA: De acuerdo al reglamento para calidad del agua potable del ministerio de Salud Pública decreto No. 25991-S el agua potable no debe de contener coliformes fecales

Dra. Ana Hernández Chaverri
Colegio 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 8:00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

NOMBRE: CHLORFREE
FECHA: 28 de Septiembre de 2001

MUESTRA: AGUA
ANALISIS: ANALISIS BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

COLIFORMES TOTALES: 100 col /dl.

COLIFORMES FECALES: 30 col /dl.

FROM WELL

MUESTRA DE AGUA TRAIDA AL LABORATORIO EL 25/9/01

AGUA NO POTABLE.

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

Flamingo water sample

FLAMINGO SODAL

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. Oeste de la entrada a Emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia, Guanacaste
Teléfono: 665 1360
Fax: 666 0885

Horario: Lunes a Viernes de 6:30 a.m A 6:00 p.m
Sábado: 7:00 A.M A 12 m.d.

19 de Octubre de 2005

MUESTRA: AGUA
FECHA DE MUESTREO: 11-Oct-05
LUGAR DE MUESTREO: SUDDAR
ANALISIS REALIZADO: BACTERIOLOGICO

Sample taken Incorrectly

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: 1.8/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: 28 UFC/ml

ESPECIFICACIONES

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: menos de 500 UFC/ml

NOTA: De acuerdo al reglamento para calidad del agua potable (Ministerio de Salud Pública), decreto No. 25991-S, el agua potable no debe de contener coliformes fecales.

Dra. Ana Hernández Chavarría
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. Oeste de la entrada a Emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia, Guanacaste
Teléfono: 666 1360
Fax: 666 0885

5

Horario: Lunes a Viernes de 6:30 a.m A 6:00 p.m
Sábado: 07:00 a.m A 12 md.

07 de noviembre de

MUESTRA: AGUA SUIDGAR
FECHA DE MUESTREO: 1 de noviembre 2005
LUGAR DE MUESTREO: TANQUE CARLOS GUTIERREZ – 1st tank after main Tanks.
ANALISIS REALIZADO: BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: 0 UFC/ml

ESPECIFICACIONES

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: menos de 500 UFC/ml

*NOTA: De acuerdo al reglamento para calidad del agua potable (Ministerio de Salud Pública), decreto No. 28831-S, el agua potable no debe de contener coliformes fecales.

Dra. Ana Hernández Chavarría
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. Oeste de la entrada a Emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia, Guanacaste
Teléfono: 666 1560
Fax: 666 0885

5

Horario: Lunes a Viernes de 6:30 a.m A 6 00 p m
Sábado: 07 00 a.m A 12 md

07 de noviembre 05

MUESTRA: AGUA SUIDAR
FECHA DE MUESTREO: 1 de noviembre 2005
LUGAR DE MUESTREO: TANQUE REDONDA - North Flamingo
ANALISIS REALIZADO: BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: 0 UFC/ml

ESPECIFICACIONES

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: menos de 500 UFC/ml

*NOTA: De acuerdo al reglamento para calidad del agua potable (Ministerio de Salud Pública), decreto No. 25991-S, el agua potable no debe de contener coliformes fecales.

Dra. Ana Hernández Chavarría
Código. 648

LABORATORY 'Water Quality' TESTING

Test in Flamingo - Costa Rica

NOV-09-05 14:02 TEL:6663885 P:02

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. Oeste de la entrada a Emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia, Guanacaste
Teléfono: 666 1360
Fax: 666 0885

Horario: Lunes a Viernes de 6:30 a.m A 6:00 p.m
Sábado: 07:00 a.m A 12 md.

07 de noviembre de

MUESTRA: AGUA SUDDAR
FECHA DE MUESTREO: 1 de noviembre 2005
LUGAR DE MUESTREO: TANQUE CARLOS GUTIERREZ – 1st tank after main Tanks.
ANALISIS REALIZADO: BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: 0 UFC/ml

ESPECIFICACIONES

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: menos de 500 UFC/ml

*NOTA: De acuerdo al reglamento para calidad del agua potable (Ministerio de Salud Pública), decreto No. 25991-S, el agua potable no debe de contener coliformes fecales.

Dra. Ana Hernández Chaviaria
Código: 648

Test in Piedras y Olas Hotel - Nicaragua (Before use ChlorFree)

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6:00 P.M.
Sábado. 7:00 A.M. A 12:00 M.

NOMBRE : HOTEL PIEDRAS Y OLAS
FECHA: 20/12/2005

MUESTRA: AGUA SIN TRATAR
EXAMEN SOLICITADO BACTERIOLOGIA

RESULTADOS:

RECUENTO TATAL AEROBIO:	6500 U.F.C/ml.
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	2400/100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	2400/ 100 ml

REFERENCIA

RECUENTO TOTAL AEROBIO:	hasta 500 U.F.C/ml
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	menos de 10 /100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	menos de 10/100 ml

Laboratorio Clínico
Dra. Ana Hernández Ch.
M.Q.C. Código 648

Test in Piedras y Olas Hotel - Nicaragua (After use ChlorFree)

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia Guanacaste
Teléfono: 666-13 00
Fax: 666-0885

Horario Lunes a viernes 6 00 A.M. A 6 00 P.M.
Sábado 7.00 A.M. A 12 00 M

NOMBRE : HOTEL PIEDRAS Y OLAS
FECHA: 20/12/2005

MUESTRA AGUA TRATADA CON CLONFREE R
EXAMEN SOLICITADO BACTERIOLOGIA

RESULTADOS:

RECUENTO TATAL AEROBIO	11 U.F.C/ml.
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	6.1/100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	6,1/ 100 ml

REFERENCIA

RECUENTO TOTAL AEROBIO:	hasta 500 U.F.C/ml
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	menos de 10 /100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES.	menos de 10/100 ml

Laboratorio Clínico
Dra. Ana Hernández Ch.
M.Q.C. Codigo 646

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Ballodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6:00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

NOMBRE: GOLD COAST REALTY (H2O (POZO) Well water Flamingo
FECHA: 13 de Noviembre de 2001

MUESTRA: AGUA
ANALISIS: ANALISIS BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

COLIFORMES TOTALES: 15 COLIFORMES

COLIFORMES FECALES: 2 COLIFORMES

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO JESUS DEL RESCATE

75m NORTE PARQUE LA CRUZ
OTE

Teléfono:679-9318
Fax: 679-9318
Correo:bacte62@racsa.co.cr

REPORTE ANALISIS DE AGUAS

SOLICITANTE ALIANZA META

FECHA DE MUESTREO 21/03/2003

MUESTRAS RECOLECTADAS POR: Dr Manuel Sánchez Ch.

FECHA DE RECIBIDO 21/03/2003

FECHA DE REPORTE 26/03/2003

MUESTRA	N° Microorganismos /ml	NMP Coliformes totales/100ml	NMP Coliformes fecales/100ml	Interpretación
TUBO FUERA DE LA PLANTA	**0**	**0**	**0**	**POTABLE**

Método: Filtracion en membrana de nitrato de celulosa con porosidad 0,4um.
Medios utilizados: Agar Levine,MacConkey, caldo CBVB
Referido a Corpolab(240-9814)

FIRMA M.Q.C.

12003

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE AGUAS TEL (506) 207-4561

REPORTE DE ANALISIS

SOLICITANTE: Dr. Esteban Verdon

ORIGEN DE LA MUESTRA Indoor Club, agua entrada

NUMERO DE MUESTRAS: 1 (una)

FECHA DE MUESTREO: 12/6/02

FECHA DE INGRESO AL LABORATORIO: 12/6/02

FECHA EMISION DEL REPORTE: 17/6/02

Registro de Laboratorio LMA-1399-02

Análisis	Resultados
NMP coliformes totales/100 mL NMP coliformes fecales/100 mL	<2/100 mL <2/100 mL

INTERPRETACION: Potable

Método de análisis realizado de acuerdo a: Standard Methods for the examination of water and Wastewater. 18°. Edición. 1992.

Dra. María Laura Arias Echandi
Laboratorio de Microbiología de Aguas
Facultad de Microbiología

LABORATORIO CLÍNICO

Dr. Rafael A. Bravo Rivas, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nombre: [illegible]

Médico: [illegible]

Indicadores bacteriológicos de rutina

	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Joey Grady

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. Oeste de la entrada a Emergencias
del Hospital Dr. Enrique Ballodano
Liberia, Guanacaste
Teléfono: 666 1360
Fax: 666 0385

Horario: Lunes a Viernes de 6:30 a.m A 8:00 p.m
Sábado: 07:00 a.m A 12 md.

07/12/05

MUESTRA: AGUA
FECHA DE MUESTREO: 02-12-05
LUGAR DE MUESTREO: CASA DE DAVID - WELL
ANALISIS REALIZADO: BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: 6500 UFC/ml

ESPECIFICACIONES

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: menos de 2/100 ml

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: menos de 2/100 ml

RECUENTO TOTAL: menos de 500 UFC/ml

*NOTA: De acuerdo al reglamento para calidad del agua potable (Ministerio de Salud Pública), decreto No. 25991-S, el agua potable no debe de contener coliformes fecales.

Dra. Ana Hernández Chavarría
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. Oeste de la entrada a Emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia, Guanacaste
Teléfono: 666 1360
Fax: 666 0885

Horario: Lunes a Viernes de 6:30 a.m A 6:00 p.m
Sábado: 07:00 a.m A 12 md.

29 de Noviembre de 2005

MUESTRA: AGUA
FECHA DE MUESTREO: 18-11-05
LUGAR DE MUESTREO: DAVID
ANALISIS REALIZADO: BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	170/100	ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	46/100	ml
RECUENTO TOTAL:	6500	UFC/ml

ESPECIFICACIONES

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	menos de 2/100	ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	menos de 2/100	ml
RECUENTO TOTAL:	menos de 500	UFC/ml

*NOTA: De acuerdo al reglamento para calidad del agua potable (Ministerio de Salud Pública), decreto No. 25991-S, el agua potable no debe de contener coliformes fecales.

Dra. Ana Hernández Chavarría
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Ballodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6: 00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

22 de Mayo de 2003

NOMBRE: **LENT WELL**

MUESTRA: **AGUA**
ANALISIS:

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: 50 COLIFORMES

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: 15 COLIFORMES

ANALISIS EFECTUADO : DIA 11/04/03 abril, Pozo sin CF.

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6: 00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

22 de Mayo de 2003

NOMBRE: **LENT WEL** - HOUSE > CHLORFREE

MUESTRA: **AGUA**
ANALISIS:

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: 4 COLIFORMES

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: 0 COLIFORMES

ANALISIS EFECTUADO: DIA 5/05//03 Mayo. Pozo con C.F.

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Ballodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6: 00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

19 de Julio de 2002

NOMBRE: LOS ALMENDROS

MUESTRA: AGUA
ANALISIS:

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: 8 COLIFORMES

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: 0 COLIFORMES

AGUA : POTABLE

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 8:00 A.M. A 6:00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

NOMBRE: POTRERO Marie's - Casa -
FECHA: 2 de Noviembre de 2001

MUESTRA: AGUA
ANALISIS: ANALISIS BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

COLIFORMES TOTALES: 5 COLIFORMES

COLIFORMES FECALES: 0 COLIFORMES

MUESTRA DE AGUA TRAIDA AL LABORATORIO.
POTABLE.

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6:00 P.M.
Sábado. 7:00 A.M. A 12:00 M.

NOMBRE : HOTEL PIEDRAS Y OLAS
FECHA: 20/12/2005

MUESTRA: AGUA SIN TRATAR
EXAMEN SOLICITADO BACTERIOLOGIA

RESULTADOS:

RECUENTO TATAL AEROBIO:	6500 U.F.C/ml.
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	2400/100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	2400/ 100 ml

REFERENCIA

RECUENTO TOTAL AEROBIO:	hasta 500 U.F.C/ml
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	menos de 10 /100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	menos de 10/100 ml

Laboratorio Clínico
Dra. Ana Hernández Ch.
M.Q.C. Código 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia Guanacaste
Teléfono: 666-13 00
Fax: 666-0885

Horario Lunes a viernes 6 00 A.M. A 6 00 P.M
Sábado 7.00 A.M. A 12 00 M

NOMBRE : HOTEL PIEDRAS Y OLAS
FECHA: 20/12/2005

MUESTRA AGUA TRATADA CON CLONFREE R
EXAMEN SOLICITADO BACTERIOLOGIA

RESULTADOS:

RECUENTO TATAL AEROBIO	11 U.F.C/ml.
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	6.1/100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES:	6.1/ 100 ml

REFERENCIA

RECUENTO TOTAL AEROBIO:	hasta 500 U.F.C/ml
N.M.P DE COLIFORMES TOTALES:	menos de 10 /100 ml
N.M.P DE COLIFORMES FECALES.	menos de 10/100 ml

Laboratorio Clínico
Dra. Ana Hernández Ch.
M.Q.C. Código 646

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6: 00 P.M.
Sabado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

9 de Noviembre de 2002

NOMBRE: RANCHO ARMADILLO COCO Piscina / swimming pool

MUESTRA: AGUA
ANALISIS:

RESULTADOS:

N.M.P DE COLIFORMES TOTALES: 7 COLIFORMES

N.M.P DE COLIFORMES FECALES: 1 COLIFORMES

AGUA POTABLE.

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6:00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M.

2º Prueba

NOMBRE: FLAMINGO (SODAR)
FECHA: 2 de Noviembre de 2001

MUESTRA: AGUA
ANALISIS: ANALISIS BACTERIOLOGICO

RESULTADOS:

COLIFORMES TOTALES: 5 COLIFORMES

F/I

COLIFORMES FECALES: 0 COLIFORMES ←

Nov 1, 2001
CL 0.6

MUESTRA DE AGUA TRAIDA AL LABORATORIO.
POTABLE.

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

LABORATORIO CLINICO
Dra. Ana Hernández Ch.
50 m. oeste de la entrada emergencias
del Hospital Dr. Enrique Baltodano
Liberia - Guanacaste
Teléfono: 666-13-60
Fax: 666-0885

Horario: Lunes a viernes 6:00 A.M. A 6:00 P.M.
Sábado: 7:00 A.M. A 12:00 M

1º Prueba

NOMBRE: CHLORFREE (Flamingo, SUDAR)
FECHA: 15 de Octubre de 2001

MUESTRA: AGUA
ANALISIS: Cloruros Flamingo < Cl

RESULTADOS:

COLIFORMES TOTALES: MENOS DE 10 COLIFORMES /dl.

COLIFORMES FECALES: MENOS DE 10 COLIFORMES/dl. ←

4.0 chlorine

Dra. Ana Hernández Ch.
Código: 648

FLAMINGO
SUDAR

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA DE AGUAS TEL (506) 207-4361

REPORTE DE ANALISIS

SOLICITANTE: Universidad de Costa Rica, sede Guanacaste

ORIGEN DE LA MUESTRA: piscinas, 2.

NUMERO DE MUESTRAS: 1 (una)

FECHA DE MUESTREO: 27/3/01

FECHA DE INGRESO AL LABORATORIO: 27/3/01

FECHA EMISION DEL REPORTE: 5/4/01

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Sede de Guanacaste
10 MAY 2001
RECIBIDO
Secretaria - Dirección

Registro de Laboratorio LMA-920-01

Análisis	Resultados
NMP coliformes totales/100 mL	<2/100 mL
NMP coliformes fecales/100 mL	<2/100 mL

INTERPRETACION: Potable

Método de análisis realizado de acuerdo a: Standard Methods for the examination of water and Wastewater. 18ª. Edición. 1992.

Dra. María Laura Arias Echandi
Laboratorio de Microbiología de Aguas
Facultad de Microbiología

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SEDE DE GUANACASTE

Lic. Roberto Mata Montero
Director
jrmata@cariari.ucr.ac.cr
Tels.: 666-1363 / 666-0357 • Fax 666-1206